

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

129301, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1, 7 этаж

тел.8(499) 579-94-50

ПРЕДПИСАНИЕ №08ОГ/27-1045-56-27-2016

«07» июля 2016 г.

Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный
(место составления)

По результатам проведения плановой (внеплановой) проверки на основании распоряжения от «01» июля 2016 г. № 08ОГ/27-1045 и руководствуясь положениями ч. 3 ст. 192 и ст. 196 ЖК РФ, Федеральным законом №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», п.п.3,4 Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в жилищной сфере, утвержденного приказом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу №149 от 18.07.2002 г.; постановлением Правительства Московской области от 02.07.2013 № 485/27 «Об утверждении Порядка осуществления государственного жилищного надзора на территории Московской области и Положения о Главном управлении Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»,

ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЕ:

ООО «Эксперт Эксплуатация» (ИНН 5012073700)


(организационно-правовая форма и наименование юридического лица)

ПО ЖИЛОМУ ДОМУ, РАСПОЛОЖЕННОМУ ПО АДРЕСУ: 143960, Московская область, г. Реутов,
Носовихинское шоссе, д. 25
(индекс, почтовый адрес)

№ п/п	Установленные нарушения лицензионных требований согласно жилищному законодательству, с указанием названия, реквизитов, подпунктов, пунктов, статей законодательного или нормативного правового акта, положения которого были нарушены.	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях устранения причин и последствий допущенных нарушений	Сроки исполнения
1.	Локальное отслоение штукатурно-окрасочного слоя на стене в прилифтовом холле на 17-м этаже в 1-м подъезде (нарушен п.п. 3.2.8 ПиН ТЭЖФ МКД № 170 от 27.09.2003 г.)	Провести работы по восстановлению штукатурно-окрасочного слоя на стене в прилифтовом холле на 17-м этаже в 1-м подъезде	01.08.2016
2.	Сломана фурнитура окна на лестничной клетке между 20 и 21 этажами в 1-м подъезде (нарушен п.п. 4.8.14. ПиН ТЭЖФ МКД № 170 от 27.09.2003)	Провести работы по монтажу испорченной фурнитуры окна на лестничной клетке между 20 и 21 этажами в 1-м подъезде	01.08.2016
3.	Частично сломана/отсутствует фурнитура на дверях и дверцах пожарных тепловых и слаботочных шкафов в 1-м подъезде (нарушен п.п. 3.2.18. ПиН ТЭЖФ МКД № 170 от 27.09.2003)	Провести работы по монтажу испорченной фурнитуры на дверях и дверцах пожарных тепловых и слаботочных шкафов в 1-м подъезде	01.08.2016
4.	Неудовлетворительное санитарное состояние лестничных клеток в 1-м подъезде (нарушен п.п. 3.2.2. ПиН ТЭЖФ МКД № 170 от 27.09.2003 г.)	Обеспечить требуемое санитарное состояние лестничных клеток в 1-м подъезде	01.08.2016

Примечания: а) пустые строки прочеркнуть; б) при продолжении таблицы – указать на _____ листах

Должностное лицо Главного управления Московской области
«Государственная жилищная инспекция
Московской области»


(подпись)

Мисевича Е. П.
(фамилия, инициалы)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: _____

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

1. ДАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____; серия проекта: _____; этажей: _____; кол-во секций: _____;
кол-во квартир: _____; материал: стен _____, кровли _____.
Площадь (кв. м.): общая _____, жилая _____, крыши _____, фасада _____,
участка _____, подвала _____, чердака _____, наличие ВДГО _____
Другие данные: _____

2. ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ: _____

3. ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ДОМА: _____

Лица, получившие предписания, обязаны информировать контролирующий орган о завершении предусмотренных работ и мероприятий в течении трех суток после установленных сроков по факсу: 730-80-39.
Проверка исполнения предписания проводится в установленном порядке.

НЕВЫПОЛНЕНИЕ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК ЗАКОННОГО ПРЕДПИСАНИЯ ОРГАНА (ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБРАЗУЕТ СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО Ч.1 СТ. 19.5 КОАП РФ

✓ Предписание вручено (отправлено по почте): «07» июля 2016 г. № _____ (номер почтовой квитанции)
Мисевича Е. П. (подпись)
Мисевича Е. П. (Фамилия, Имя, Отчество)